



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

┌ Ing. Milan Jokl
AQUA PROCON s.r.o.

Palackého třída 768/12
612 00 BRNO

└

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA BRNO
341/015714/2017/JJe Ing. Ježek / 543 433 235 08.06.2017

VĚC

Vyjádření k územní studii - lokalita bydlení Zahrádky, k.ú. Modřice, splašková kanalizace

Předložené podklady pro územní studii řeší mimo jiné odkanalizování lokality Zahrádky v k.ú. Modřice. Toto vyjádření se vztahuje pouze ke kapacitním možnostem čerpací stanice odpadních vod Modřice 3, přes kterou budou splaškové odpadní vody odváděny na ČOV Brno-Modřice. I nadále platí vyjádření zn. 722/014731/2017/DMi, jehož obsah toto stanovisko nenahrazuje, ale pouze doplňuje.

Množství produkovaných splaškových odpadních vod v dané lokalitě bylo vyčísleno na $Q_{24} = 0,18$ l/s a $Q_h = 1,04$ l/s. Odvádění vyčísleného množství splaškových vod z předmětné lokality je z hlediska stávající kapacity ČS Modřice 3 možné.

Doporučení: Při návrhu čerpacích stanic doporučujeme i přes vyšší investiční náklady upřednostnit technologii se separací pevných látek, která je z provozního hlediska výrazně méně náročná na údržbu.

S pozdravem

Ing. Jiří Ježek
vedoucí úseku kanalizačního dispečinku a monitoringu

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
úsek kanalizačního dispečinku a monitoringu